

Affaire suivie par :

Xavier Bracq  
02 38 77 33 15  
Dominique Lopez  
02 38 77 33 19

**Destinataires**

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE NANCAY  
MONSIEUR - ARS DU CENTRE - DD DU CHER  
MADAME - VEOLIA SECTEUR SOLOGNE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

**AD.COMMUNALE DE NANCAY**

<b>Prélèvement</b>	<b>00084926</b>	<b>Commune</b>	<b>NANCAY</b>
<b>Unité de gestion</b>	0038 AD.COMMUNALE DE NANCAY	<b>Prélevé le :</b>	<b>vendredi 15 novembre 2019 à 09h24</b>
<b>Installation</b>	UDI 000599 NANCAY	<b>par :</b>	CARSO ANTOINE MICHEAU
<b>Point de surveillance</b>	P 0000000756 LE BOURG	<b>Type visite :</b>	D1
<b>Localisation exacte</b>	évier sanitaires mairie		

**Mesures de terrain**

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	11,7	°C				25,00
Chlore libre	0,57	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

**Analyses laboratoire**

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901  
Type dell'analyse : D1S Code SISE de l'analyse : 00086921 Référence laboratoire : LSE1911-27028

**CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES**

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	0,54	NFU				2,00

**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

Bact. aé. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aé. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

**EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE**

pH	7,40	unité pH			6,50	9,00
----	------	----------	--	--	------	------

**MINERALISATION**

Conductivité à 25°C	<b>150</b>	<b>µS/cm</b>			<b>200,00</b>	1100,00
---------------------	------------	--------------	--	--	---------------	---------

**PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES**

Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05	mg/L				0,10
--------------------------------	-------	------	--	--	--	------

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00084926)**

Eau conforme aux limites de qualité relatives aux paramètres contrôlés, mais ne respectant pas la référence de qualité pour la conductivité. La teneur en chlore libre en distribution est trop élevée. La concentration limite à respecter est de 0,5 mg/l.

Signé à BOURGES le 29  
novembre 2019

P/ la Préfète,  
La responsable de l'unité eaux,

Frédérique VIDALIE